



VKF Technische Auskunft Nr. 30618

Inhaber /-in
puren gmbh
Rengoldshauser Strasse 4
88662 Überlingen
Germany

Hersteller /-in
puren gmbh
88662 Überlingen
Germany

Gruppe 122 - Wärmedämmplatten und -matten

Produkt PUREN-PIR NE

Beschreibung Wärmedämmplatten aus Polyurethan-Hartschaum (PUR), D \geq 20mm, RD=29-231kg/m³

Anwendung RF3 (cr)

Unterlagen FIW, München: Prüfbericht 'HE-24-1302-06' (29.05.2024), Prüfbericht 'HE-24-1302-05' (29.05.2024), Prüfbericht 'HE-24-1146-20' (02.05.2024), Prüfbericht 'HE-24-1146-26' (29.05.2024), Klassifizierungsbericht 'H.K-33/24' (29.05.2024); Hersteller: Leistungserklärung '20113.CPR.2020.10' (01.10.2020)

Prüfbestimmungen EN ISO 11925-2

Beurteilung Klassifizierung E

Gültigkeitsdauer 31.12.2029
Ausstellungsdatum 05.09.2024
Ersetzt Dokument vom 03.05.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler