

VELUX jedinica za aktivaciju KFK 300/301/302/303/304

VELUX®



Prozori za odimljavanje mogu se jednostavno aktivirati s pomoću jedinice za aktivaciju KFK 30-. Za otvaranje prozora, samo razbijte staklo i pritisnite gumb. Radi veće sigurnosti, u cijeloj zgradi postavite dodatne jedinice za aktivaciju. Dostupne u pet različitih boja prema lokalnim zahtjevima.

- Povećajte sigurnost dodavanjem dodatnih jedinica za aktivaciju koje uključuju sustav za odimljavanje.
- Dodajte dodatne zidne prekidače, jedinice za aktivaciju, senzore za dim i senzore za kišu.
- Potpuno u skladu s trenutnim i očekivanim budućim CE standardima i propisima.

Tehnički podaci

VELUX jedinica za aktivaciju KFK 300/301/302/303/304	Materijal i boja	Jedinica za aktivaciju isporučuje se u različitim bojama ovisno o šifri proizvoda: KFK 300: siva (RAL 7035/NCS S 1000-N) KFK 301: crvena (RAL 3000) KFK 302: žuta (RAL 1004-1021) KFK 303: plava (RAL 5009-5015) KFK 304: narančasta (RAL 2011)
	Opis dimenzija i težina	N/A
	Ugradnja i upotreba	Jedinice za aktivaciju KFK 300/301/302/303/304 montirane su na površini i trebaju biti povezane u skladu s trenutnim lokalnim zakonodavstvom. Ploha sklopa za ugradnju mora biti u istoj ravnini i bez prepreka. Jedinica za aktivaciju KFK 30- mora biti ugrađena u neprekidnoj jednolinijskoj vezi kako bi se osigurao nadzor potpune linije iz kontrolne jedinice do posljednje jedinice za aktivaciju KFK. Pojedinačna povezivanja više od jedne jedinice KFK ne dopuštaju nadzor. Prilikom povezivanja provodnika kabela preko kontrolne jedinice, kabel mora biti pričvršćen vezicama za kabele.
	Power consumption	24 V istosmjerne struje
	Kompatibilnost	Potpuna kompatibilnost s VELUX sustavima za ventilaciju dima KFC 305/310 i KFC 210/220.
	Veza	Jedinica za aktivaciju KFK 30- se spaja izravno na kontrolnu jedinicu pomoću 7-žilnog kabela. Min. presjek: 0,5 mm ² . Maks. duljina kabela: 100 m.