

# ZOZNAM ZDROJOV ZNEČISTENIA OVZDUŠIA V PBC-SK s.r.o. PARTIZÁNSKE

**VELUX®**

Partizánske Building  
Components-SK s.r.o.

Miesto	Proces	Výduch	Spoločnosť oprávnená merať emisie, číslo správy	Dátum merania	Meraná ZL	Emisný limit [ mg.m <sup>-3</sup> ]	Nameraná hodnota [ mg.m <sup>-3</sup> ]	Výsledok merania súlad/nesúlad	Celkové množstvo vypustených ZL (t/rok) za rok 2025
Hala A1	Linka New Horizon - nanášanie lepidiel	E28	MM Team, s.r.o. Bratislava č. správy: 04/1706/24-ME	19.6.2024	TOC	50	13	Súlad	TOC - 0,199 t
Hala A1	Linka FRW -spracovanie polyméru (PVC)	E26	MM Team, s.r.o. Bratislava č. správy: 04/1706/24-ME	19.6.2024	TZL	150	2	Súlad	TZL - 0,0488 t
Hala A1	Plynová kotolňa K1 (kotel K1)	V1	MM Team, s.r.o. Bratislava č. správy: 04/2602/21-ME	22.2.2021	CO	100	<14	Súlad	CO - 0,05 t
					NOx	200	62	Súlad	NOx - 0,125 t
Hala A3	Lakovacia linka č. 1 a č. 2 - spoločná sušiacia linka	V22	MM Team, s.r.o. Bratislava č. správy: 04/1308/22 - ME	22.8.2022	TOC	50	10	Súlad	TOC - 19,43 t TZL - 0,0918 t
Hala A3	Lakovacia linka č. 1 - odsávanie striekacích kabín	V19	MM Team, s.r.o. Bratislava č. správy: 04/1308/22 - ME	22.8.2022	TZL	3	1	Súlad	
					MM Team, s.r.o. Bratislava č. správy: 04/1708/25 - ME	28.8.2025	TOC	75	
Hala A3	Lakovacia linka č. 2 - odsávanie striekacích kabín	E23	MM Team, s.r.o. Bratislava č. správy: 04/1308/22 - ME	22.8.2022	TZL	3	1	Súlad	
					MM Team, s.r.o. Bratislava č. správy: 04/1708/25 - ME	28.8.2025	TOC	75	
Hala A3	Linka vŕtania otvorov a pracovisko opráv	E21	MM Team, s.r.o. Bratislava č. správy: 04/1408/22 - ME	23.8.2022	TZL	20	1	Súlad	
Hala A3	Plynová kotolňa K3 ( kotel K3)	K3	MM Team, s.r.o. Bratislava č. správy: 04/2602/21-ME	22.2.2021	CO	100	<14	Súlad	CO - 0,239 t
					NOx	200	65	Súlad	NOx - 0,592 t
Hala A4	Pracovisko vyplňovania PUR penou metódou RIM	E23	MM Team, s.r.o. Bratislava č. správy: 04/1703/24-ME	10.4.2024	Metanol	150	< 1	Súlad	TOC - 0,000504 t
					Xylén	100	< 1	Súlad	TOC - 0,000504 t
Hala A4	Pracovisko mechanického opracovania	E24	MM Team, s.r.o. Bratislava č. správy: 04/1703/24-ME	10.4.2024	TZL	150	1	Súlad	TZL - 0,04 t
	Peletová modulárna kotolňa - kotolňa A - kotel A1	V1	EkoPro s.r.o., Trenčín č. správy: 10/284/2025	1.12. - 4.12.2025	TZL	150	30	Súlad	zatiaľ neaplikovateľné
					CO	400	61	Súlad	zatiaľ neaplikovateľné
					NOx	350	154	Súlad	zatiaľ neaplikovateľné
					TOC	50	< 1	Súlad	zatiaľ neaplikovateľné

Peletová modulárna kotolňa - kotolňa A - kotol A2	V2	EkoPro s.r.o., Trenčín č. správy: 10/284/2025	1.12. - 4.12.2025	TZL	150	50	Súlad	zatiaľ neaplikovateľné
				CO	400	20	Súlad	zatiaľ neaplikovateľné
				NOx	350	162	Súlad	zatiaľ neaplikovateľné
				TOC	50	< 1	Súlad	zatiaľ neaplikovateľné
Peletová modulárna kotolňa - kotolňa A - kotol A3	V3	EkoPro s.r.o., Trenčín č. správy: 10/284/2025	1.12. - 4.12.2025	TZL	150	46	Súlad	zatiaľ neaplikovateľné
				CO	400	42	Súlad	zatiaľ neaplikovateľné
				NOx	350	162	Súlad	zatiaľ neaplikovateľné
				TOC	50	< 1	Súlad	zatiaľ neaplikovateľné
Peletová modulárna kotolňa - kotolňa B - kotol B1	V1	EkoPro s.r.o., Trenčín č. správy: 10/284/2025	1.12. - 4.12.2025	TZL	150	40	Súlad	zatiaľ neaplikovateľné
				CO	400	43	Súlad	zatiaľ neaplikovateľné
				NOx	350	130	Súlad	zatiaľ neaplikovateľné
				TOC	50	3	Súlad	zatiaľ neaplikovateľné
Peletová modulárna kotolňa - kotolňa B - kotol B2	V2	EkoPro s.r.o., Trenčín č. správy: 10/284/2025	1.12. - 4.12.2025	TZL	150	77	Súlad	zatiaľ neaplikovateľné
				CO	400	26	Súlad	zatiaľ neaplikovateľné
				NOx	350	146	Súlad	zatiaľ neaplikovateľné
				TOC	50	2	Súlad	zatiaľ neaplikovateľné
Peletová modulárna kotolňa - kotolňa B - kotol B3	V3	EkoPro s.r.o., Trenčín č. správy: 10/284/2025	1.12. - 4.12.2025	TZL	150	34	Súlad	zatiaľ neaplikovateľné
				CO	400	47	Súlad	zatiaľ neaplikovateľné
				NOx	350	138	Súlad	zatiaľ neaplikovateľné
				TOC	50	2	Súlad	zatiaľ neaplikovateľné

Peletová modulárna kotolňa - kotolňa C - kotol C1	V1	EkoPro s.r.o., Trenčín č. správy: 10/284/2025	1.12. - 4.12.2025	TZL	150	27	Súlad	zatiaľ neaplikovateľné
				CO	400	44	Súlad	zatiaľ neaplikovateľné
				NOx	350	137	Súlad	zatiaľ neaplikovateľné
				TOC	50	< 1	Súlad	zatiaľ neaplikovateľné
Peletová modulárna kotolňa - kotolňa C - kotol C2	V2	EkoPro s.r.o., Trenčín č. správy: 10/284/2025	1.12. - 4.12.2025	TZL	150	33	Súlad	zatiaľ neaplikovateľné
				CO	400	46	Súlad	zatiaľ neaplikovateľné
				NOx	350	132	Súlad	zatiaľ neaplikovateľné
				TOC	50	2	Súlad	zatiaľ neaplikovateľné
Peletová modulárna kotolňa - kotolňa C - kotol C3	V3	EkoPro s.r.o., Trenčín č. správy: 10/284/2025	1.12. - 4.12.2025	TZL	150	33	Súlad	zatiaľ neaplikovateľné
				CO	400	42	Súlad	zatiaľ neaplikovateľné
				NOx	350	128	Súlad	zatiaľ neaplikovateľné
				TOC	50	1	Súlad	zatiaľ neaplikovateľné

**Vysvetlivky:**

**ZL** - znečisťujúca látka

**TOC** - plyny a a pary organických látok vyjadrené ako celkový organický uhlík v odpadových plynoch z odsávania

**TZL** - tuhé znečisťujúce látky

**CO<sub>2</sub>** - oxid uhličitý

**NOx** - oxidy dusíka

**Metanol** - alkohol ( v rozpúšťadlách)

**Xylén** - alkohol ( v rozpúšťadlách)

Vypracovala: Ing. Marcela Čičmancová  
3.3.2026

