

Ecran de sous-toiture  
Contrelattage  
Capote du raccordement EKW

6 à 15 cm  
2,5 cm

Habillage LSB/LSC  
Côte A ≤ 330 → LSB  
Côte A ≥ 330 → LSC

Couloir du raccord EKW

10 cm

Bavette du raccord EKW  
Collerette de sous-toiture BFX  
Ventilation sous la tuile  
Ventilation sous l'écran

Joint du LSB  
Fourrure isolante BDX

Habillage LSB/LSC  
Pare-vapeur BBX

2 à 3cm (chevêtre)  
Isolation périphérique BDX

Ventilation  
Ecran de sous-toiture  
Ventilation



Isolation 80 mm

Isolation 220 mm

Pare-vapeur

Couloir du raccord EKW  
3 à 6 cm (tuiles)  
Collerette de sous-toiture BFX

Joint du LSB  
Habillage LSB  
Collerette de Pare-vapeur BBX



Collerette de sous-toiture BFX  
Pare-vapeur BBX

Ce plan, non contractuel, illustre un principe de mise en oeuvre. Celle-ci sera effectuée sous la responsabilité pleine et entière du Maître d'Ouvrage, après adaptation éventuelle aux contraintes techniques du chantier, et aux conditions particulières d'utilisation. Tous droits de reproduction interdits.