



Renseignement technique AEAi N° 30619

Titulaire

puren gmbh
Rengoldshauser Strasse 4
88662 Überlingen
Germany

Fabricant

puren gmbh
88662 Überlingen
Germany

Groupe

122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

Produit

PUREN-PIR MV

Description

Plaques d'isolation thermique en mousse rigide de polyuréthane (PUR), revêtues d'un côté de feutre minéral (E=env. 0,5mm), E≥60mm, PS=26-36kg/m3

Utilisation

RF3 (cr)

Documentation

FIW, München: Rapport d'essai 'HE-24-1302-08' (29.05.2024), Rapport d'essai 'HE-24-1142-10' (02.05.2024), Rapport de classification 'H.K-35/24' (29.05.2024); Hersteller: Déclaration des performances '11112.CPR.2023.01' (01.01.2023)

Conditions d'essai

EN ISO 11925-2

Appréciation

Classification E

Durée de validité

31.12.2029

Date d'édition

05.09.2024

Remplace l'attestation du

03.05.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler