

VELUX kontrolna jedinica KFC 310.



Istovremeno kontroliše do 4 VELUX prozora za ventilaciju dima GGL/GGU, 1 VELUX prozor za ravni krov sa dimnom ventilacijom CSP (ili 2 VELUX izlaz za ravan krov, na daljinsko upravljanje CXU, u zavisnosti od lokalnog zakonodavstva; obratite se lokalnoj VELUX prodajnoj kompaniji). Povezani prozori se mogu lako otvoriti radi puštanja svežeg vazduha i zatvoriti pomoću prekidača za ventilaciju. KFC 310 takođe ima rezervnu bateriju koja traje 72 sata za dodatnu sigurnost.

- Vizuelni i zvučni alarmi obaveštavaju korisnike zgrade ukoliko dođe do hitnih slučajeva ili sistemskih grešaka.
- U potpunosti je usaglašeno sa trenutnim i očekivanim budućim CE standardima i propisima.
- Brzo otvorite prozor radi svakodnevne ili komforne ventilacije dodirom na dugme.
- Kontrolišite do 4 VELUX prozora za odvod dima GGL/GGU ili 1 VELUX prozor za odvod dima za ravan krov CSP ili 2 VELUX izlazna prozora za ravan krov CXU.
- Dodajte zidne prekidače, jedinice za aktivaciju, detektore dima i senzore za kišu.
- Kontrolni sistem prijavljuje eventualni kvar napajanja motora.
- Kontrolišite do 140 krovnih prozora za odvod dima GGU/GGL ili 35 prozora za odvod dima za ravne krovove CSP tako što ćete međusobno povezati do 35 kontrolnih jedinica KFC 310.

Tehničke informacije

VELUX kontrolna jedinica KFC 310.

Materijal i boja

Boja ormana: RAL 9016, bela

Opis veličine i težine

Težina: Bez baterija = 2,6 kg – Sa baterijama = 7,5 kg.

Ugradnja i upotreba

Orman prozora za odvod dima i štampana ploča se mogu koristiti za 4 krovna prozora za kosi krov za odvod dima GGL/GGU, 1 prozor za ravan krov za odvod dima CSP ili 2 izlaza za ravan krov na daljinsko upravljanje CXU. KFC 310 radi kao kontrolna jedinica za sve detektore dima, jedinice za aktivaciju itd. da bi kontrolisao i otvorio prozor u slučaju nagomilavanja dima. KFC 310 sadrži jedan terminal sa kojim se mogu povezati motori prozora sa maksimalnim izlazom od 10 A jednosmerne struje. Ugradnju mora da obavi sertifikovano lice u skladu sa aktuelnim državnim propisima. Kontrolni sistem mora biti direktno povezan sa dovodom struje u skladu sa državnim propisima za sistem. Uverite se da dovod struje nije moguće slučajno isključiti. Preporučuje se da isključenje bude moguće samo putem prekidača napajanja ili prekidača s ključem. Bar jedan od ovih načina isključenja mora biti postavljen u fiksnu elektro-instalaciju u skladu sa državnim propisima o elektro-instalacijama.

Power consumption

Ulaz: 230 V naizmenične struje – 50 Hz / 1,7 VA. Izlaz: 24–29 V jednosmerne struje maks. opterećenje 10 A – Baterija za rezervno napajanje: 2 x 12 V jednosmerne struje / 7,2 Ah

Kompatibilnost

KFC 310 je kompatibilan sa kompletnom VELUX dodatnom opremom za detekciju dima (KFA 100, KFK 3--, KFK 200 i KFS 30-). U ugradnjama gde se koristi upravljačka jedinica nezavisnog proizvođača, KFC 310 se može koristiti kao dovod struje samo za povezane VELUX prozore za odimljavanje (4 x krovni prozori za kosi krov ili 1 x CSP prozor za ravne krovove).

Povezivanje

Dovod struje se direktno povezuje sa primarnom stranom kontrolne jedinice trožilnim kablom. Min. poprečni presek: 1,5 mm². Maks. dužina: prema nacionalnom zakonodavstvu da bi se obezbedio ispravan dovod struje.